Линия совмещения с листом 1

№	Диаметр газопровода, мм	Протяжённость, м
	Стальной газопровод	
1	Ø325х5,0	975,00
2	Ø273х5,0	817,00
3	Ø219х4,5	2 432,00
4	Ø159х4,5	2 783,00
5	Ø108х4,0	3 588,00
6	Ø89х3,5	938,00
7	Ø76х3,5	2 670,00
8	Ø57х3,5	13 343,00
	ПЭ газопровод	
1	ПЭ 80 Ø225х12,8	3 183,00
2	ПЭ 80 Ø160х9,1	921,00
3	ПЭ 80 Ø110х6,3	5 201,00
4	ПЭ 80 Ø63х3,6	9 703,00
	Всего:	46 554,00

Условные обозначения:

- *Существующий газопровод низкого давления ;*
- *Проектируемый газопровод низкого давления ;*
- *Проектируемый газопровод низкого давления (для закольцовки);*
- *Существующий шкафной газорегуляторный пункт ;*
- *Проектируемый шкафной газорегуляторный пункт ;*
- *Котельная;*
- *Направление потока газа;*
- *Граница проектируемого участка ;*

Ø63х3,6 - *Наружный диаметр и толщина стенки газопровода ;*

Q=402,61 - *Расчетный расход газа, м³/ч;*

L=200,0 - *Длина газопровода, м;*

P=0,282 - *Давление газа в точке, даПа.*

ГРП-4 P=300,00

ГРП-17 P=300,00

ГРП-18 P=300,00

Узел №2 P=216,78

ул.Парижской Коммуны · ул.Урицкого · ул.Коммунаров · ул.Карла Либкнехта · ул.Малютина · ул.Типова · ул.Краснофлотцев · ул.Шульгина · ул.Терешковой · пер.Добровольцев · пер.Молодежный · ул.Розы Люксембург · ул.Рабочей Молодежи · ул.Пионеров · ул.8 Марта · пер.Строителей

Схема совмещения листов



Линия совмещения с листом 3

Согласовано:

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП		Торцын			06.17.
Разработ.		Девятых			06.17.
Пров.		Бекова			06.17.
Н.контролер					

16-1087.17-ПЗ.СХ

Корректировка схемы газоснабжения г.Нижняя Салда Свердловской области

Стадия	Лист	Листов
СХ	15	24

Газопроводы низкого давления

Расчетная схема газопроводов низкого давления. ГРП-4, ГРП-17, ГРП-18

ГУП СО "Газовые сети" г. Екатеринбург

Копировал

Формат А1